

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ZARZĄD GŁÓWNY

ul. Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa
tel./fax (22) 8411838, 8411977, e-mail. zg@woopr.pl, http://www.woopr.pl
KRS: 0000050111

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2010 roku

Do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie i montaż stolarki budowlanej z PCV. Nr sprawy 3/2010

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie 1, 2 i 3:

Proszę (..) o określenie czy kolor stolarki z PCV z poz. 1, 2, 3, 4 i 5 książki przedmiarów ma być jednostronny (od wewnątrz biały z zewnątrz orzech) czy dwustronny (od zewnątrz i od wewnątrz orzech)?

Ilu stronny ma być kolor okien? Z jednej czy z dwóch?

Okna mają być w okleinie jednostronnej (tylko z zewnątrz) czy obustronnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kolor jednostronny – od wewnątrz biały, z zewnątrz orzech.

Pytanie 4, 5 i 6:

Bardzo proszę o przesłanie rysunków poglądowych/szkiców okien wraz z określeniem ich funkcji (otwierane czy stałe) z poz. 1 i drzwi z poz. 6 i 7.

Prosimy o zamieszczenie rysunków okien i drzwi przeznaczonych do montażu wraz z podziałami, kierunkami otwierania i określeniem szerokości i wysokości.

Mając na uwadze prawidłowe sporządzenie oferty prosimy o zamieszczenie rysunków okien, wraz z funkcją ich otwierania.

Odpowiedź:

W załączeniu Zamawiający zamieszcza rysunki poglądowe. Zamawiający wymaga aby okna i drzwi były wykonane z tego samego materiału z PCV. Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany jest do dokonania obmiarów okien i drzwi w naturze przed przystąpieniem do ich wykonania.

Pytanie 7, 8 i 9:

Czy w zakres robót wchodzi również demontaż okien drzwi czy należy wycenić tylko montaż surowy (bez demontażu i obróbki gładów)?

W książce przedmiaru robót jest mowa o montażu nicień bez obróbki osadzenia, czy chodzi tu tylko o montaż na pianę i kotwy, bez obróbki ościeży? Czy istnieją również stare okna, które, należy zdemontować?

Jaki rodzaj montażu należy przyjąć do montażu drzwi zewnętrznych z PCV?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest montaż surowy (bez demontażu i obróbki gładów).

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z profilu z powtórnie przerobionego PCV (z recyklingu)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie okien z profilu z powtórnie przerobionego PCV (z recyklingu)?

Pytanie 11:

Czy profile PCV mogą zawierać stabilizatory ołowiu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aby profile PCV zawierały stabilizatory ołowiu.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuszcza profile PCV pięciokomorowe o szerokości zabudowy mniejszej niż 70 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza profile PCV pięciokomorowe o szerokości zabudowy mniejszej niż 70 mm.


Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi zewnętrznych z profilu aluminiowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie drzwi zewnętrznych z profilu aluminiowego.

Informujemy, iż dokonane wyjaśnienia należy traktować wiążąco dla obu stron - jako uzupełnienie treści SIWZ, tzn. Zamawiający bez względu na fakt fizycznego naniesienia lub braku naniesienia zmian w ofertach uzna, że w przedstawionych ofertach Wykonawcy uwzględnili wszystkie dane wynikające ze zmiany i wyjaśnień.

Prezes
Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego

Jerzy TELAK